



IngINSPEKT

Tehnička ispitivanja i analiza, kontrola kvaliteta i kvantiteta roba i inženjering

Podgorica, Crnogorskih Serdara b.b.

Tel/fax:020/633-932, mob. 069 078 406, Žiro račun:510-8301-66

Na osnovu pojedinačnih izveštaja stručnih lica **IngINSPEKT d.o.o. – PODGORICA**, kao ovlašćena organizacija za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, daje sledeće:

IDEJNO RJEŠENJE

o pregledu ugostiteljske terase (zatvorene)

BROJ	100-1-02/26
Podgorica	22.04.2026.

PREDMET ISPITIVANJA	UGOSTITELJSKA TERASA (Otvorena) $P=16,56m^2$
LOKACIJA	„ LA PARISIENNE 1 „
ADRESA	UL.VASA RAIČKOVIĆA br.31, PODGORICA
VLASNIŠTVO	” NEMESIS “ d.o.o., DANILOVGRAD



Da terasa ispunjava minimalno tehničke uslove za obavljanje tražene djelatnosti sa stanovništva:

- Primjene tehničkih mjera i mjera zaštite za ugostiteljsku terasu

Dostavljeno:

- Naručiocu 2x
 - Inginspektu 1x
- U Podgorici
22.04.2026.

IZVRŠNI DIREKTOR

Vujošević Nebojša, dipl. maš.ing.




RJEŠENJE

o formiranju komisije za utvrđivanje minimalno - tehničkih uslova za pregled i ispitivanje ugostiteljske terase za poslove iz zaštite i zdravlja na radu.

PREDMET ISPITIVANJA	UGOSTITELJSKA TERASA (Otvorena) P=16,56m ²
LOKACIJA	„ LA PARISIENNE I „
ADRESA	UL.VASA RAIČKOVIĆA br.31, PODGORICA
VLASNIŠTVO	” NEMESIS “ d.o.o., DANILOVGRAD

1. ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE	Mešović Senad, dipl.građ. ing.
2. ELEKTRIČNE INSTALACIJE	Filipović Milorad, dipl.el. ing.
3. MAŠINSKE INSTALACIJE	Vujošević Nebojša, dipl. maš. ing.
4. MIKROKLIMATSKE USLOVE	Vujošević Nikola, dipl.fiz.

Izveštaj Komisije po predmetnom poslu dostavlja se u prilogu ovog Stručnog nalaza.


IZVRŠNI DIREKTOR
Vujošević Nebojša, dipl. maš.ing.

IZVJEŠTAJ

o pregledu ugostiteljske terase

PREDMET ISPITIVANJA	UGOSTITELJSKA TERASA (Otvorena) P=16,56m ²
LOKACIJA	„ LA PARISIENNE 1 „
ADRESA	UL.VASA RAIČKOVIĆA br.31, PODGORICA
VLASNIŠTVO	” NEMESIS “ d.o.o., DANILOVGRAD

OPŠTI TEHNIČKI PODACI

Definisanje načina ispitivanja:


- pregled dokumentacije
- provjera vizuelnim zapažanjem (pregledom)
- ispitivanje mjernom opremom.

REZULTATI PREGLEDA I ISPITIVANJA

Ugostiteljska terasa (otvorena) koja je predmet ovog Idejnog Rješenja se nalazi na adresi Ul.Vasa Raičkovića br.31. Ugostiteljska terasa se nalazi na betonskoj podlozi i sastoji se od pet metalnih stolova i dvadeset metalnih stolica.

Ugostiteljska terasa je projektovana i izvedena tako da se lako uočava danju (dimenzionalno). Tehnički je riješena tako da ne ugrožava proces rada u poslovnom prostoru, ne ometa kretanje pješaka, ne ometa saobraćajnu signalizaciju i ne onemogućava preglednost na raskrsnicama.

Ispitivanje izvršeno u skladu sa pravilnicima i propisima: Jugoslovenski standardi serija JUS NB2 742 1989, Zakon o zaštiti i spašavanju (Sl.list CG 13/07, 5/08, 32/11), Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (Sl.list CG 34/14, 44/18, 84/24), Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG 64/17, 44/18, 63/18, 11/19-ispr i 82/20). Program privremenih objekata na teritoriji glavnog grada Podgorica od maja 2020. Pravilnik o blizim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (Sl.list CG, br.43/18, 76/18, 76/19)



- 1. Stolovi (6 komada)
- 2. Stolice (24 komada)

INGINSPEKT d.o.o. , Podgorica Crnogorskih Serdara br.7 Mail:inginspekt@yahoo.com	Objekat i mjesto: Ugostiteljska terasa: „ LA PARISIENNE 1 „, Vasa Raičkovića 31, Podgorica
Vlasništvo: “ NEMESIS “ doo. Danilovgrad	Vrsta projekta Projekat za ugostiteljsku terasu
Ovjerava: Mehović Senad dipl. građ.ing.	Broj:100-1-02/26
Datum: 22.04.2026	Sadržaj: Detalj veze

UGOSTITELJSKA TERASA
“ LA PARISIENNE 1 “ $P \approx 16,56m^2$
UL. VASA RAIČKOVIĆA br.31, PODGORICA
“ NEMESIS “ doo., DANILOVGRAD





Broj: 01-134/25-61/3

Datum: 10. februar 2025. godine

Na osnovu člana 18 Zakona o upravnom postupku („Sl. List CG,” br. 56/14, 20/15, 40/16, i 37/17), člana 41 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu* („Sl. List CG”, br. 34/14, 44/18 i 084/24), i čl. 2 i 12 Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava pravno ili fizičko lice za obavljanje stručnih poslova iz zaštite na radu i postupku za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova („Službeni list RCG”, broj 67/05), rješavajući po zahtjevu „INGINSPEKT” D.O.O., ul. Crnogorskih serdara bb, Podgorica, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, donosi

RJEŠENJE

OVLAŠĆUJE SE „INGINSPEKT” D.O.O., ul. Crnogorskih serdara bb, Podgorica, da može obavljati poslove iz čl. 40 i 43 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, i to:

- 1) izradu akta o procjeni rizika, sa predlogom mjera za njegovo otklanjanje;
- 2) periodične preglede i ispitivanje sredstava za rad, električnih i drugih instalacija i sredstava i opreme lične zaštite na radu;
- 3) ispitivanje uslova radne sredine: fizičkih štetnosti (buka), osvijetljenosti i mikroklimе;
- 4) reviziju (ocjenu) tehničke dokumentacije sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite i zdravlja na radu, tehničkih propisa i standarda, radi utvrđivanja obezbijeđenosti zaštite zaposlenih u objektima za koje je urađena tehnička dokumentacija, za procese rada koji će se obavljati u njima;
- 5) osposobljavanje zaposlenih i provjeru osposobljenost i
- 6) poslovi iz člana 40 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu:
 - savjetuje poslodavca pri planiranju, izboru i održavanju sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 - savjetuje poslodavca kod opremanja i uređivanja radnog mjesta, uzimajući u obzir i uslove radne sredine;
 - učestvuje u izradi stručne podloge za akt o procjeni rizika;
 - organizuje prethodna i periodična ispitivanja uslova radne sredine (hemijskih, fizičkih i bioloških materija, eksplozivne atmosfere, azbesta, mikroklimе i osvijetljenosti);
 - organizuje periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad, električnih i drugih instalacija;
 - predlaže mjere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, odnosno povećanim rizicima;
 - na svim poslovima kod poslodavca prati primjenu mjera zaštite i zdravlja na radu i održavanja sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju;
 - obezbjeđuje uputstva za bezbjedan i zdrav rad i kontroliše njihovu primjenu;
 - prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim bolestima, bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izvještaje sa predlozima mjera za poslodavca;
 - priprema i učestvuje u osposobljavanju zaposlenih;

- predlaže mjeru zabrane rada na radnom mjestu ili upotrebe sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog, o čemu odmah obavještava poslodavca i predstavnika zaposlenih;
- neposredno saraduje, konsultuje se i koordinira po svim pitanjima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu sa ovlašćenom ustanovom za zdravstvenu zaštitu zaposlenih;
- vodi i stara se o evidencijama iz zaštite i zdravlja na radu;
- druge poslove koje mu odredi poslodavac.

Rješenje se izdaje na rok od tri godine, a može se obnoviti pod istim uslovima.

O b r a z l o ž e n j e

„INGINSPEKT“ D.O.O., ul. Crnogorskih serdara bb, Podgorica, obratilo se ovom ministarstvu zahtjevom broj 01-134/25-61/1 od 14.01.2025. godine, radi dobijanja ovlašćenja za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu iz čl. 40 i 43 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

Shodno članu 12 Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava pravno ili fizičko lice za obavljanje stručnih poslova iz zaštite na radu i postupku za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova, Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu kadra i opreme, izvršila je neposredan uvid kod „INGINSPEKT“ D.O.O., ul. Crnogorskih serdara bb, Podgorica, dana 24.01.2025. godine, i utvrdila ispunjenost uslova.

Na osnovu člana 12 stav 1 Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava pravno ili fizičko lice za obavljanje stručnih poslova iz zaštite na radu i postupku za utvrđivanje ispunjenosti tih uslova, Odjeljenje za inspekciju zaštite i zdravlja na radu je priložio pozitivno mišljenje broj UP IN-01-719/24-129/1 od 06.02.2025. godine, na osnovu kojeg je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

Na osnovu člana 41 stav 5 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu, rješenje se izdaje na rok od tri godine i može se obnoviti pod istim uslovima.

Ovo rješenje je konačno.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema rješenja u skladu sa članom 22 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 54/14, 20/15, 40/16 i 37/17).



V.D. GENERALNOG DIREKTORA

mr Aleksandar Memčević